

Согласовано


Руководитель группы ППУ



Алябышев В. I

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Тепловой инспекции
ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго"



Убейкин Д. Г.

" 18 " августа 2017 г.

АКТ

**периодической проверки готовности к эксплуатации
узла коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя**

1) Документы, в соответствии с п.64 ПКУТЭТ, утв. ПП РФ №1034 потребителем предоставлены в полном объеме

(указать не предоставленные документы по п.64 ПКУТЭТ)

2) Комиссией осуществлена проверка узла учета потребителя: ТСЖ "Возрождение"

№ договора: 3106 . Адрес: ул. А.Сладкова, 87

в результате замечания не выявлены в соответствии с п.66 ПКУТЭТ

(указывается полный перечень замечаний препятствующих нормальному функционированию узла учета)

3) Дата следующей проверки: не позднее " 18 " августа 2018 г.


4) Узел считается пригодным к коммерческой эксплуатации и пломбируется в следующем составе оборудования:
с " 18 " августа 2017 г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент проверки	Место установки	Наличие пломбы	Сведения о поверке (дата следующей поверки)
ВКТ-7	104443	Qo = 0 Гкал	Щит КИП	0581237	10.10.2018г.
		M1 = 0 т			
		M2 = 0 т			
		ВНР = 0 час			
ВЭПС-32	03204595	-----	Подающий тр-д	0511043	10.10.2018г.
ВЭПС-25	02505281	-----	Обратный тр-д	0511024	10.10.2018г.
ВСТ-25	17333049	000000 м ³	Тр-д ГВС	0581220	26.06.2021г.
КТСП-Н	30039г	-----	Подающий тр-д	0262158	28.10.2019 г.
КТСП-Н	30039х	-----	Обратный тр-д	0262107	28.10.2019 г.

Представитель теплоснабжающей организации инженер Мозговой С.В. т. 210-87-97

(должность, ф.и.о., номер телефона)

Подпись



Представитель потребителя Директор ООО «Донкомсервис» Пимонов В.А. т. 222-64-74

(должность, ф.и.о., номер телефона)

Подпись

