

Согласовано:  
 Руководитель группы приборного учёта  
 Службы тепловой инспекции и сбыта  
 представитель по доверенности  
 Алябышев В. В.



"УТВЕРЖДАЮ"  
 Заместитель главного инженера  
 по эксплуатации тепловых сетей  
 представитель по доверенности  
 Родионов Д. А.  
 "09 октября" 2018 г.

**АКТ  
 ввода в эксплуатацию**

**узла коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя/Акт о выявленных недостатках**

1) Документы, в соответствии с п.64 ПКУТЭТ, утв.ПП РФ №1034 потребителем предоставлены / не предоставлены  
в полном / не в полном объеме

(указать не предоставленные документы по п.64 ПКУТЭТ)

2) Комиссией осуществлена проверка узла учета потребителя : ТСЖ "Возрождение"  
 № договора: 3106 Адрес: Сладкова,87

в соответствии с П.66 ПКУТЭТ в результате замечания выявлены / не выявлены

(указывается полный перечень замечаний препятствующих нормальному функционированию узла учета)

3) Дата следующей проверки : не позднее 9.10.2019г

4) Узел считается пригодным / не пригодным к эксплуатации и пломбируется в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы		Сведения о поверке
ТСРВ-042	1602317	Qo= 10,458 Гкал	Щит КИП	1742860	Дата следующей поверки 18.05.2022
		M1 = 200,2 т			
		M2 = 0,0 т			
		M3 = 132,6 т			
		Tнар = 440 ч			
<i>расходомер</i>					
ЭРСВ-440ЛВ-32	1723960	-----	Подающий тр-д	1742709	28.05.2022
ЭРСВ-440ЛВР-25	1732601	-----	Обратный тр-д	1742710	25.04.2022
ЭРСВ-440ЛВ-25	1721009	-----	ГВС тр-д	1742706	28.05.2022
<i>Термопреобразователь сопротивления</i>					
ТПС	1714839	-----	Подающий тр-д	1742707	13.06.2022
ТПС	1714311	-----	Обратный тр-д	1742708	13.06.2022
ТПС	1802414	-----	ГВС тр-д	1742830	30.05.2022
<i>Преобразователь давления</i>					
ДДМ-03Т	8010637	-----	Подающий тр-д	45*0005365	09.01.2022
ДДМ-03Т	7120025	-----	Обратный тр-д	45*0005366	12.07.2022
ДДМ-03Т	7120044	-----	ГВС тр-д	45*0005367	12.07.2022

Представитель теплоснабжающей организации:

Инженер Мозговой С.В. 210-87-97

(должность, Ф.И.О., номер телефона)

(подпись)

Представитель потребителя:

Директор ООО "Донкомсервис" Пимонов В.А. 222-64-74

(должность, Ф.И.О., номер телефона)

(подпись)

Представитель монтажной организации:

Директор ООО "Донкомсервис" Пимонов В.А. 222-64-74

(должность, Ф.И.О., номер телефона)

(подпись)

0002201

Принято к расчёту