

Согласовано:  
Руководитель группы приборного учёта  
Службы тепловой инспекции и сбыта  
Алферов А.А.



"УТВЕРЖДАЮ"  
Начальник Службы  
тепловой инспекции и сбыта  
Самойлов Я. В.

АКТ № 011873

"10" 10 2022 г.

**ввода в эксплуатацию  
узла коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя**

1) Документы, в соответствии с п.64 ПКУТЭТ, утв.ПП РФ №1034 потребителем предоставлены / не предоставлены в полном / не в полном объеме

(указывать не предоставленные документы по п.64 ПКУТЭТ)

2) Комиссией осуществлена проверка узла учета потребителя :

ТСЖ "Возрождение"

№ договора: 3106

Адрес:

Сладкова,87

в соответствии с П.66 ПКУТЭТ в результате замечания выявлены / не выявлены

(указывается полный перечень замечаний препятствующих нормальному функционированию узла учета)

3) Дата следующей проверки : не позднее 10.10.2023

4) Узел считается пригодным / не пригодным к эксплуатации и пломбируется в следующем составе оборудования:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы		Сведения о поверке
ТСРВ-042	1602317	Q <sub>тс</sub> = 13,3 Гкал	Щит КИП	16367618	Дата следующей поверки 16.05.2026
		M1 = 1152 т			
		M2 = 652 т			
		V3 = 634 м3			
		V4 = 55 м3			
Тнар = 838 ч					
<i>расходомер</i>					
ЭРСВ-440ЛВ-32	1723960	-----	Подающий тр-д	16367246	19.05.2026
ЭРСВ-440ЛВР-25	1732601	-----	Обратный тр-д	16367247	19.05.2026
ЭРСВ-440ЛВ-25	1271009	-----	ГВС тр-д	16367248	19.05.2026
ВСТ-15	40372805	00168 м3	Циркуляци тр-д	16367249	25.01.2028
<i>Термопреобразователь сопротивления</i>					
ТПС	1714839	-----	Подающий тр-д	16367676	16.05.2026
ТПС	1714311	-----	Обратный тр-д	16367677	16.05.2026
ТПС	2022485	-----	ГВС тр-д	16367678	15.04.2025
ТПС	2022491	-----	Циркуляци тр-д	16367678	15.04.2025
<i>Преобразователь давления</i>					
ПДТВХ-1-02	7374276	-----	Подающий тр-д	45*0000103	17.05.2026
ПДТВХ-1-02	7372343	-----	Обратный тр-д	45*0000104	13.03.2026
ПДТВХ-1-02	7374346	-----	ГВС тр-д	45*0000105	17.05.2026
ПДТВХ-1-02	7374347	-----	Циркуляци тр-д	45*0000128	17.05.2026
монтажная коробка 16367617					

Представитель теплоснабжающей организации:

Инженер Мозговой С. В.

210-48-63

(должность, Ф.И.О., номер телефона)

(подпись)

Представитель потребителя:

Директор ООО "Донкомсервис" Пимонов В.А. 201-70-94

(должность, Ф.И.О., номер телефона)

(подпись)

Представитель монтажной организации:

Директор ООО "Донкомсервис" Пимонов В.А. 201-70-94

(должность, Ф.И.О., номер телефона)

(подпись)

Принято к расчёту