

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«СервисСтройКомплект»



ИНН 5835125432 КПП 583501001 ОГРН 1175835015718  
Адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11А, литер "Ч"  
тел.: +7 (8412) 25 - 91 - 77  
e-mail: info@ssk-group.ru  
сайт: ssk-group.ru  
Р/СЧ 40702810529170001612  
Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК",  
ИНН 7728168971, БИК 042202824  
К/СЧ 30101810200000000824 в Волго-Вятское ГУ Банка России.

**А К Т**  
**периодической проверки вентиляционных каналов МКД**

« 15 » января 2020 года

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «СервисСтройКомплект»:

- ◆ Расяев Д.В., чистильщик, удостоверение № 059-19 от 21.02.2019г.,
- ◆ Герасимов М.А., чистильщик, удостоверение № 071-19 от 29.03.2019г.,

В присутствии представителя заказчика ТСЖ «Возрождение»  
Завгородней Татьяны Ивановны

Произвели теле инспекцию и замеры скорости удаления отработанного воздуха по адресу:  
Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Андрея Сладкова, 87

с целью установления пригодности к эксплуатации, вентиляционные каналы пригодны для  
пользования при скорости проходящего потока воздуха 0,1 м./с и выше. Все замеры производятся  
Анемометром Testo 410-1, свидетельство о поверке № СП 2641256, состояние самого канала  
оценивается методом теле инспекции.

При периодической проверке установлено:

◆ Вентиляционные каналы в указанном адресе пригодны для дальнейшей  
эксплуатации.

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих  
документах.

Подписи:



*Расяев*

Расяев Д.В.

*Жо*

Герасимов М.А.



Завгородняя Т.И.

представитель Заказчика

Акт зарегистрирован под номером: 2/215/19/ЛС