

Общество с ограниченной
ответственностью
«СервисСтройКомплект»



ИНН 5835125432 КПП 583501001 ОГРН 1175835015718
Адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11А, литер "Ч"
тел.: +7 (8412) 25 - 91 - 77
e-mail: info@ssk-group.ru
сайт: ssk-group.ru
Р/СЧ 40702810529170001612
Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК",
ИНН 7728168971, БИК 042202824
К/СЧ 30101810200000000824 в Волго-Вятское ГУ Банка России.

А К Т
периодической проверки вентиляционных каналов МКД

«12» апреля 2018 года

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «СервисСтройКомплект»:

- ◆ Севостьянов С.В., чистильщик, удостоверение № 099/17 от 24.10.2017г.,
- ◆ Федоров К.Ю., чистильщик, удостоверение № 102/17 от 27.11.2017г.,

В присутствии представителя заказчика ТСЖ «Возрождение»
Завгородней Татьяны Ивановны

Произвели теле инспекцию и замеры скорости удаления отработанного воздуха по адресу:
Ростовская обл, город Ростов-На-Дону, улица Андрея Сладкова, 87

с целью установления пригодности к эксплуатации, вентиляционные каналы пригодны для пользования при скорости проходящего потока воздуха 0,1 м/с и выше. Все замеры производятся Анемометром Testo 410-1, свидетельство о поверке № СП 1834951, состояние самого канала оценивается методом теле инспекции.

При периодической проверке установлено:

◆ Вентиляционные каналы в указанном адресе _____ для дальнейшей эксплуатации.
Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

Подписи:



Севостьянов С.В.

Севостьянов С.В.

Федоров К.Ю.

Федоров К.Ю.



Завгородняя Т.И.

Акт зарегистрирован под номером: 2\294\18\ЛС