

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«СервисСтройКомплект»



ИНН 5835125432 КПП 583501001 ОГРН 1175835015718  
Адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11А, литер "Ч"  
тел.: +7 (8412) 25 - 91 - 77  
е-mail: info@ssk-group.su  
сайт: ssk-group.su  
Р/СЧ 40702810529170001612  
Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК",  
ИНН 7728168971, БИК 042202824  
К/СЧ 30101810200000000824 в Волго-Вятское ГУ Банка России.

**А К Т**  
**периодической проверки вентиляционных каналов МКД**

«26» января 2018 года

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «СервисСтройКомплект»:

- ◆ Севостьянов С.В., чистильщик, удостоверение № 099/17 от 24.10.2017г.,
- ◆ Федоров К.Ю., чистильщик, удостоверение № 102/17 от 27.11.2017г.,

В присутствии представителя заказчика ТСЖ «Возрождение»  
Завгородней Татьяны Ивановны

Произвели теле инспекцию и замеры скорости удаления отработанного воздуха по адресу:  
Ростовская обл, город Ростов-На-Дону, улица Андрея Сладкова, 87

с целью установления пригодности к эксплуатации, вентиляционные каналы пригодны для пользования при скорости проходящего потока воздуха 0,1 м./с и выше. Все замеры производятся Анемометром Testo 410-1, свидетельство о поверке № СП 1834951, состояние самого канала оценивается методом теле инспекции.

При периодической проверке установлено:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

◆ Вентиляционные каналы в указанном адресе \_\_\_\_\_ для дальнейшей эксплуатации.  
Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

Подписи:



Севостьянов С.В.

Федоров К.Ю.



Завгородняя Т.И.

Акт зарегистрирован под номером: 1\294\18\ЛС