

Общество с ограниченной
ответственностью
«СервисСтройКомплект»



ИНН 5835125432 КПП 583501001 ОГРН 1175835015718
Адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11А, литер "Ч"
тел.: +7 (8412) 25 - 91 - 77
e-mail: info@ssk-group.ru
сайт: ssk-group.ru
Р/СЧ 40702810529170001612
Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК",
ИНН 7728168971, БИК 042202824
К/СЧ 30101810200000000824 в Волго-Вятское ГУ Банка России.

А К Т
периодической проверки вентиляционных каналов МКД

« 30 » апреля 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «СервисСтройКомплект»:
♦ Расяев Д.В., чистильщик, удостоверение № 059-19 от 21.02.2019г.,

В присутствии представителя заказчика ТСЖ «Возрождение»
Завгородней Татьяны Ивановны
Произвели теле инспекцию и замеры скорости удаления отработанного воздуха по адресу:
Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Андрея Сладкова, 87
с целью установления пригодности к эксплуатации, вентиляционные каналы пригодны для
пользования при скорости проходящего потока воздуха 0,1 м./с и выше. Все замеры производятся
Анемометром Testo 410-1, свидетельство о поверке № Т-20- 763217, состояние самого канала
оценивается методом теле инспекции.

При периодической проверке установлено:

♦ Вентиляционные каналы в указанном адресе пригодны для дальнейшей эксплуатации.
Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

Подписи:



Расяев Д.В.

Расяев Д.В.

Завгородняя Т.И.
представитель Заказчика

Завгородняя Т.И.



Акт зарегистрирован под номером: 3-209/2021