

ИП Трегубов С.А.

ОГРНИП 322583500022724 ИНН 583513758167

440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11А, литер «Ч», офис 21

Тел/факс, тел. 8 (8412) 25-91-77 E-mail: info@ssk-group.su

А К Т
периодической проверки вентиляционных каналов МКД

«30» апреля 2023 года

Мы, нижеподписавшиеся представители ИП Трегубов С.А.:
♦ Ходеев А.В., чистильщик, удостоверение № 152-22 от 05.08.2022г.,

В присутствии представителя заказчика ТСЖ «Возрождение»
Завгородней Татьяны Ивановны
произвели телеинспекцию и замеры скорости удаления отработанного воздуха по адресу:
Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Андрея Сладкова, 87
с целью установления пригодности к эксплуатации, вентиляционные каналы пригодны для
пользования при скорости проходящего потока воздуха 0,1 м./с и выше.
Все замеры производятся Анемометром Testo 410-1,
свидетельство о поверке № С-ВМ/26-11-2021/112975093,
состояние самого канала оценивается методом телеинспекции.

При периодической проверке установлено:

♦ Вентиляционные каналы в указанном адресе пригодны для дальнейшей эксплуатации.
Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

Подписи:



[Handwritten signature of A.V. Khodiev]

Ходеев А.В.

[Handwritten signature of T.I. Zavgordnaya]

Завгородняя Т.И.

представитель Заказчика

Акт зарегистрирован под номером: 3\490\22\БТ