

Общество с ограниченной
ответственностью
«СервисСтройКомплект»



ИНН 5835125432 КПП 583501001 ОГРН 1175835015718
Адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11А, литер "Ч"
тел.: +7 (8412) 25 - 91 - 77
e-mail: info@ssk-group.su
сайт: ssk-group.su
Р/СЧ 40702610529170001612
Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК",
ИНН 7728168971, БИК 042202624
К/СЧ 30101810200000000824 в Волго-Вятское ГУ Банка России.

А К Т
периодической проверки вентиляционных каналов МКД

«21» января 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «СервисСтройКомплект»:
♦ Федоров К.Ю., чистильщик, удостоверение № 102/17 от 27.11.2017г.,

В присутствии представителя заказчика ТСЖ «Возрождение»
Завгородней Татьяны Ивановны

Произвели телеинспекцию и замеры скорости удаления отработанного воздуха по адресу:
Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Андрея Сладкова, 87

с целью установления пригодности к эксплуатации, вентиляционные каналы пригодны для
пользования при скорости проходящего потока воздуха 0,1 м./с и выше. Все замеры производятся
Анемометром Testo 410-1, свидетельство о поверке № Т-20-803293, состояние самого канала
оценивается методом телеинспекции.

При периодической проверке установлено:

♦ Вентиляционные каналы в указанном адресе пригодны для дальнейшей
эксплуатации.

Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих
документах.

Подписи:



М.П.

Федоров К.Ю.

представитель Заказчика

Завгородняя Т.И.

Акт зарегистрирован под номером: 2\296\21\ЛС