

ИП Трегубов С.А.

ОГРНИП 322583500022724 ИНН 583513758167

440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11А, литер «Ч», офис 21

Тел/факс, тел. 8 (8412) 25-91-77 E-mail: info@ssk-group.su

**А К Т**  
**периодической проверки вентиляционных каналов МКД**

«30» сентября 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся представители ИП Трегубов С.А.:  
◆ Ходеев А.В., чистильщик, удостоверение № 152-22 от 05.08.2022г.,

В присутствии представителя заказчика ТСЖ «Возрождение»  
Завгородней Татьяны Ивановны  
произвели телеинспекцию и замеры скорости удаления отработанного воздуха по адресу:  
Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Андрея Сладкова, 87  
с целью установления пригодности к эксплуатации, вентиляционные каналы пригодны для  
пользования при скорости проходящего потока воздуха 0,1 м./с и выше.  
Все замеры производятся Анемометром Testo 410-1,  
свидетельство о поверке № С-ВМ/26-11-2021/112975093,  
состояние самого канала оценивается методом телеинспекции.

При периодической проверке установлено:

◆ Вентиляционные каналы в указанном адресе пригодны для дальнейшей эксплуатации.  
Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

Подписи:

Ходеев А.В.

Завгородняя Т.И.

представитель Заказчика



Акт зарегистрирован под номером: 1\490\22\БТ