

655-с 14.10.22

М.П. Вурина Т.Н.
14.10.22

АКТ

проверки готовности системы теплоснабжения объекта ООО «РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» с УЧЕТОМ ПРИЛОЖЕНИЯ к отопительному периоду 2022-2023 годов

1. Общие положения

1.1. Теплоснабжающая организация:

ООО «Ростовские тепловые сети», в лице Ирина Владимировна Бржеская (должность, Ф.И.О.) в присутствии представителя

потребителя тепловой энергии (лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки)

Ирина Владимировна Бржеская "Возрождение" Загородный А.И. (должность, Ф.И.О., наименование организации)

приказ № 9 от «30» мая 2022 г., удостоверение проверки знаний ПТЭТЭ, ПТБ и инструкции № 1017 от «10» 08 2021 г., выдан Орловская территориальная комиссия Сев. Кав. управления Ростехнадзора (наименование организации, выдвшей удостоверение)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка и осмотр теплоснабжающей энергоустановки потребителя тепловой энергии (тепловых сетей, оборудования), расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова 87 (адрес объекта проверки)

на предмет выполнения требований по подготовке к работе в отопительный период, установленными ПТЭТЭ (утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115) и Правилами оценки готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (утвержденными приказом Министерства Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103):

Проверка установленных требований выполнена путем участия в приемке представителя теплоснабжающей организации

1. Проведение подготовительных работ и испытаний

1.1. Промывка системы теплоснабжения проведена «24» июня 2022 г. гидропневматическим способом сетевой водой до полного осветления промывочной воды (указать вид промывки)

(в случае проведения очистки указать наименование организации,

проводившей очистку системы теплоснабжения, вид очистки, дату

утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции.)

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель потребителя

Ирина Бржеская

Ирина = Загородный А.И.

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведены «05» 07 2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель потребителя

Ирина Бржеская

Ирина = Загородный А.И.

2.3. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена:

а) тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек в ЦТП, ИТП Рпроб=16,0 атм. в течение 10 минут «11» 10 2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель потребителя

Семён Скрябин

Ирина = Загородный А.И.

б) оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением Рпроб=10,0 атм. в течение 10 минут «15» 07 2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель потребителя

Ирина Бржеская

Ирина = Загородный А.И.

в) систем отопления давлением Р проб=6,0 атм. в течение 10 минут « 15 » 07 2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель потребителя

Брижес ОЮ

Завгородний А.И.

г) систем ГВС давлением Р проб=10,0 атм. в течение 10 минут « 15 » 07 2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель потребителя

Брижес ОЮ

Завгородний А.И.

2.4. Установка ограничительных устройств проведена « 27 » 06 2022 г. Соответствие ограничительных устройств договорным проверено:

а) тепловой пункт № 1, место установки ЗУ диаметр 67 пломба № 00009093
б) тепловой пункт № 2, место установки ЗУ диаметр - пломба № -

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель потребителя

Брижес ОЮ

Завгородний А.И.

2.5. Герметизация прохода теплопроводов через фундаменты выполнена « 11 » 10 2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель потребителя

Сергеев Д.И.

Завгородний А.И.

2.6. Контрольно-измерительные приборы (далее - КИП и УУТЭ) манометры испытаны. Проверены и исправны (акт повторного допуска УУТЭ и Т (дата - № -))

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель потребителя

Брижес ОЮ

Завгородний А.И.

2.7. Наличие и состояние изоляции трубопроводов внутридомовых систем центрального отопления и горячего водоснабжения застыли, не греют « 15 » 07 2022 г.

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель потребителя

Брижес ОЮ

Завгородний А.И.

3. Наличие неоплаченной задолженности 0,3 - 50,0 ПДЗ - 50,0
(дебиторская задолженность, просроченная дебиторская задолженность, в тыс. руб.)

на дату: 06.10.2022
(не более 1 месяца до заполнения акта)

Заключение

Потребителем ТСЖ "Возрождение"
(наименование организации)

требования по технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова 87
(адрес объекта проверки)

к отопительному периоду 2022 - 2023 годов выполнены п. 2.4, 2.6, 3
(выполнены, не выполнены) Требования

Представитель теплоснабжающей организации

Представитель потребителя тепловой энергии

ООО «Ростовские тепловые сети»
г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 17
ИНН 3445102073



М.П.