

ООО «Научно-технический центр энергосбережения и экологии»



Юр. адрес: 344103, г. Ростов на Дону, ул. Доватора, 142а/37, оф 212
тел 8 (863) 241-00-10, факс 237-70-67 эл. почта: ntcee@mail.ru
р/с 40702810290000680986 кор/с 30101810600000000233
в филиале «Ростов на Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» АО
ИНН 6163078741 КПП 616801001 БИК 046015233

17.06.2016 г.
на № 92

№ 43
От 16.06.2016

Председателю правления
ТСЖ «Возрождение»
Завгородней Т.И.

Уважаемая Татьяна Ивановна!

В ответ на Ваш письменный запрос сообщаем, что нами произведено обследование системы отопления и ГВС жилого дома ТСЖ «Возрождение» по ул. Сладкова, 87. Жилой 5-этажный дом построен в 1966г., реконструкция в 1993г. Материал стен – кирпич, перекрытия - бетонные плиты.

В результате обследования установлено:

1. В жилом доме ТСЖ «Возрождение» по ул. Сладкова, 87 смонтирована двухтрубная система отопления.
2. ГВС может быть задействовано как из «обратки», так и из «прямой». Циркуляция ГВС не предусмотрена.
3. При данной схеме теплоснабжения в летний период (при тупиковой схеме теплоснабжения) поднять температуру воды ГВС у конечного потребителя (в квартирах жильцов) не представляется возможным.
4. Устройство циркуляции ГВС в зимний период возможно при следующих условиях:
 - А) разработка ПСД и экспертиза проекта;
 - Б) монтаж дополнительных стояков ГВС с верхней разводкой;
 - В) В связи с отсутствием технического этажа – согласие всех собственников квартир 5-го этажа на разводку труб в квартирах;
 - Г) Изменение рамки отопления
 - Д) приобретение дополнительного оборудования.

Директор ООО «НТЦЭЭ»

Зинчук А.Н.

Тел/факс: 8 (863) 237-70-67
Тел: 8 (863) 221-00-46 241-00-10
эл почта: ntcee@mail.ru www.ntcee.ru

